

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0756/V2/2022/1001

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

- (1): **JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ**, (2): **SVIETIDLOVÝ SPÍNAČ**,
(3): **NAPÁJACIA FRANCUZSKÁ ZÁSUVKA S OCHRANOU KONTAKTOV**,
(4): **NAPÁJACIA FRANCUZSKÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ
S OCHRANOU KONTAKTOV**,
(5): **SKRATOVACÍ SPÍNAČ**, (6): **POLOHOVÝ PREPÍNAČ**

Seria:

TEKNO

- Typ/varianta: (1): **TEKNO 05-1000-102 bi**, (2): **TEKNO 05-1010-102 bi**,
(3): **TEKNO 05-1250-102 bi**, (4): **TEKNO 05-1254-102 bi**,
(5): **TEKNO 05-1021-102 bi**, (6): **TEKNO 05-1050-102 bi**

Ochranná známka:



Základné parametre: 250V~; 10AX / 250V~; 16A; IP54

Sériové číslo: #FI

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60669-1:2018	EN 60669-1:2018
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

ID 0756; S.CE/1001

Radzionków, 20.06.2022

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Stanczyk

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic