

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0640/V4/2022/560

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ISTIČ PROTI PRÚDOVÉMU PREŽAŽENIU

Typ/varianta:

**KMB6-Bx/1, KMB6-Bz/2, KMB6-Bz/3, KMB6-Bz/4,
KMB6-Cy/1, KMB6-Cz/2, KMB6-Cy/3, KMB6-Cz/4,
KMBN6-Cz/1**

x=1, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;

z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}

by Kanlux

Základné parametre:

Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 6000A;
typ B, C; Trieda obmedzenia energie - 3

Sériové číslo:

#DA3

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60898-1:2020	EN 60898-1:2019
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/560

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wahnica

Radzionków, 23.05.2022

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com