



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0640/V3/2021/560

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ISTIČ PROTI PRÚDOVÉMU PREŤAŽENIU

Typ/varianta: **KMB6-B1/1, KMB6-B2/1, KMB6-B6/1, KMB6-B10/1, KMB6-B13/1, KMB6-B16/1, KMB6-B20/1, KMB6-B25/1, KMB6-B32/1, KMB6-B40/1, KMB6-B53/1, KMB6-B63/1, KMB6-B6/3, KMB6-B10/3, KMB6-B16/3, KMB6-B20/3, KMB6-B25/3, KMB6-B32/3, KMB6-B40/3, KMB6-B50/3, KMB6-B63/3, KMB6-C4/1, KMB6-C6/1, KMB6-C10/1, KMB6-C16/1, KMB6-C20/1, KMB6-C25/1, KMB6-C32/1, KMB6-C40/1, KMB6-C50/1, KMB6-C63/1, KMB6-C6/3, KMB6-C10/3, KMB6-C16/3, KMB6-C20/3, KMB6-C25/3, KMB6-C32/3, KMB6-C40/3, KMB6-C50/3, KMB6-C63/3**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základné parametre:

Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 6000A;
typ B, C; Trieda obmedzenia energie - 3

Sériové číslo:

#ED

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60898-1:2020	EN 60898-1:2019
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/560

Radzionków, 05.05.2021

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stanićzek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(meño, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com