

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0661/V3/2020/583



Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

SNÍMAČ PRÍTOMNOSTI NAPÄTIA

Typ/varianta:

**CLI-R, CLI-G, CLI-Y, CLI-RGY,
CLI-3G, CLI-3Y, CLI-3R**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základné parametre:

230V~; 50Hz; IP20; LED SMD: 0,6W; 2,5mA

Sériové číslo:

#FF1

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-1:2008 +A1:2011 +A2:2017	EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014
STN EN 60947-5-1:2018	EN 60947-5-1:2017
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

NWP/5717; ID 0661; S.CE/583**Radzionków, 16.07.2020****Kanlux S.A.**
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
Dariusz Staniczek**Kanlux S.A.**
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Krzysztof Żurek

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com