

ES VYHLÁSENIÉ O ZHODE

podľa zákona č.22/1977 Zb. v platnom znení

№. S.CE/SK/0643/V2/2015/561

Výrobca:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská republika
 prohlašujeme že výrobek:



PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Typ/varianta: **KRD6-2/16/10, KRD6-2/16/10-A, KRD6-2/25/30,**
KRD6-2/25/30-A, KRD6-2/25/100, KRD6-2/25/300,
KRD6-2/25/300-A, KRD6-2/40/30, KRD6-2/40/30-A,
KRD6-2/63/30, KRD6-2/63/30-A, KRD6-4/25/30,
KRD6-4/25/30-A, KRD6-4/40/30-A, KRD6-4/40/30,
KRD6-4/40/300, KRD6-4/40/300-A, KRD6-4/63/30,
KRD6-4/63/30-A, KRD6-4/63/300, KRD6-4/100/30,
KRD6-4/100/30-A

Ochranná známka:



Základné parametre: $U_c = 230V\sim (1P+N), 400V\sim (3P+N); I_n = 16A, 25A, 40A, 63A, 100A;$
 $I_{\Delta n} = 10mA, 30mA, 300mA; I_{nc} = 6000A; I_m = 500A$

je v zhode s ďalej uvedenými nariadenými smernicami Európskeho parlamentu a Rady:
 (vrátane všetkých následných zmien a doplnkov)

Smernica (LVD) – 2006/95/EC

Smernica (RoHS) – 2011/65/EC

a tiež je v zhode s ďalej uvedenými normami:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 61008-1: 2013 +A1:2015 +A2:2015	EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014
STN EN 61008-2-1:1998 +A11:2001	EN 61008-2-1:1994 +A11:1998
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Posledné dve číslice roku, v ktorom je uplatňované označenie **CE: 15**
NWP/5698, NWP/5699, NWP/5700, NWP/5701; ID 0643; S.CE/561

Radzionków, 17.11.2015

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stanićzek
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Osoba zodpovedná za vystavenie
 vyhlásenia o zhode

www.kanlux.pl