



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0731/V2/2020/649

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

BLOK SVORIEK

Typ/varianta: (1) **KTB-125-1-M**, (2) **KTB-125-7-M**, (3) **KTB-125-15-M**

Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by Kanlux

Základné parametre: (1) – U_i: 690V~; 50/60Hz; I_n: 125A (40°C); I_{pk}: 20kA; 2P; IP00
(2) – U_i: 500V~; 50/60Hz; I_n: 125A (40°C); I_{pk}: 20kA; 4P; IP00
(3) – U_i: 500V~; 50/60Hz; I_n: 125A (40°C); I_{pk}: 20kA; 8P; IP00

Sériové číslo: #F12

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-7-1:2010	EN 60947-7-1:2009
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

NWP/9984, NWP/9985, NWP/9986; ID 0731; S.CE/649

Radzionków, 01.10.2020

Kanlux S.A. Kanlux S.A. Kanlux SA
 Kierownik Laboratorium Badawczego Regulator Działu Technicznego Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
 Krzysztof Żurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic
 (meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com